

EPB STAVINGSCERTIFICAAT

Gegevens installateur Naam : _____
Adres : _____
Plaats : _____

Product Naam : **Loria 6010**
Merk : **Atlantic**
ID : **Loria**
Meerdere opwekkingstoestellen : **Ja**

1. Preferente opwekker

Soort toestel : **Elektrische warmtepomp**
Thermisch vermogen ** : **4,21** kW
Warmtepomp uitgerust met elektrische weerstand : **Ja**
Vermogen elektrische weerstand : **3** kW
Prestatiecoëfficiënt (COP) A2/W35 ** : **3,75**
Warmtebron : **Enkel buitenlucht**
Transportmedium : **Water**
De ontwerptemperatuur is gekend : **Ja**
Ontwerptemperatuur : **35** °C
Temperatuurstoename van het water gekend : **Ja**
Temperatuursverschil tussen vertrek en retour : **5** °C
Temperatuurstoename over de condensor : **3,7** °C
Constance instelwaarde vertrektemperatuur : **Nee**
Prioriteit van de opwekker : **Preferente opwekker**

2. Sanitair warm water

Warmtepomp staat in voor aanmaak SWW * : **Ja / Nee**

3. Actieve koeling

Mogelijkheid tot actieve koeling : **Nee**

* Schrappen wat niet past

** COP Waarden en debieten gemeten volgens EN14511:2011

Voor waar en echt verklaard,

Naam _____

Handtekening _____