

EPB STAVINGSCERTIFICAAT

Gegevens installateur

Naam : _____

Adres : _____

Plaats : _____

Product Naam : **Loria 6004**

Merk : **Atlantic**

ID : **Loria**

Meerdere opwekkingstoestellen : **Ja**

1. Preferente opwekker

Soort toestel : **Elektrische warmtepomp**

Thermisch vermogen ** : **2,66** kW

Warmtepomp uitgerust met elektrische weerstand : **Ja**

Vermogen elektrische weerstand : **3** kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A2/W35 ** : **3,92**

Warmtebron : **Enkel buitenlucht**

Transportmedium : **Water**

De ontwerptemperatuur is gekend : **Ja**

Ontwerptemperatuur : **35** °C

Temperatuurstoename van het water gekend : **Ja**

Temperatuursverschil tussen vertrek en retour : **5** °C

Temperatuurstoename over de condensor : **3,1** °C

Constante instelwaarde vertrektemperatuur : **Nee**

Prioriteit van de opwekker : **Preferente opwekker**

2. Sanitair warm water

Warmtepomp staat in voor aanmaak SWW * : **Ja / Nee**

3. Actieve koeling

Mogelijkheid tot actieve koeling : **Nee**

* Schrappen wat niet past

** COP Waarden en debieten gemeten volgens EN14511:2011

Voor waar en echt verklaard,

Naam _____

Handtekening _____